**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Napięcie zasilania: 220-240VAC 50-60Hz, 176-254VDC, 24VDC

Klasa izolacji: II lub III

Stopień ochrony: IP20 lub IP65/20

Źródło światła: 1W, 3W lub 6W - LED

Czas pracy w trybie awaryjnym 1;2 lub 3h

Czas ładowania akumulatora 12h

Temperatura otoczenia 0-40°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED

Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii

Funkcja autotestu (opcjonalnie)

Możliwość pracy w trybie awaryjnym i sieciowo-awaryjnym

Możliwość zastosowania do centralnej baterii

Montaż podtynkowy

Obudowa wykonana z poliwęglanu

ZALECENIA UżyTKOWE

Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę oprawy należy

przestrzegać następujących zasad:

Pakiety akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi

Instalację oprawy powinna wykonać odpowiednia osoba do takich czynności uprawniona

Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formatowanie akumulatora

poprzez ciągłe ładowanie przez okres 12 godzin i pełne rozładowanie poprzez świecenie

Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formatowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora

Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy a zwłaszcza akumulatora

Ważne jest zachowanie parametrów temperaturowych dla pakietów akumulatorowych tj. od -5°C do +55°C

Zabrania się jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu elektronicznego

W przypadku gdy oprawa nie wytrzymuje swojego znamionowego czasu pracy należy wymienić akumulator na nowy

Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata

Oprawa jest wyposażona w niewymienne źródło światła

Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi 100%

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem uznania gwarancji jest

Brak uszkodzeń mechanicznych



Brak śladów ingerencji osób trzecich w konstrukcję oprawy a zwłaszcza modułu awaryjnego

Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami


Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego i pakietu akumulatorowego (należy zwrócić uwagę na biegunowość na zaciskach akumulatora i przetwornicy)

TESTOWANIE OPRAWY



Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku TEST umieszczonego w korpusie oprawy (opcja). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektronicznym a tym samym ładowanie akumulatora. Naciśnięcie przycisku test powoduje przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektroniczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przestaje świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku TEST powraca napięcie sieciowe i oprawa pracuje w trybie sieciowym, rozpoczyna się proces ładowania akumulatora.

OPRAWA + MODUŁ AWARYJNY**FIXTURE + CONVERSION KIT****PODŁĄCZENIE AKUMULATORA****BATTERY CONNECTION****PODŁĄCZENIE ZASILANIA**

1. Otworzyć obudowę z modułem awaryjnym
2. Podłączyć zasilanie



1. Open box with conversion kit
2. Connect supply voltage

CONNECTION SUPPLY VOLTAGE**PODŁĄCZENIE ZASILANIA**Tryb awaryjny Tryb sieciowo - awaryjny
Centralna BateriaEmergency mode Mains - emergency mode
Central Battery**CONNECTION SUPPLY VOLTAGE****MONTAŻ W SUFICIE**



Uwaga: minimalna odległość sufitu podwieszanego od stropu powinna wynosić minimum 20 cm

Attention: The minimal distance between suspended ceiling and ceiling should be minimum 20cm

MOUNTING IN CEILING

Uwaga: Producent dopuszcza wycięcie otworu montażowego z tolerancją +4mm w stosunku do zalecanych wymiarów. Jest to warunek prawidłowego zamocowania oprawy w suficie.

Attention: The producer allows notch of assembly hole with the tolerance +4mm in proportion to recommended dimensions. It is condition of correct fastening lighting covers in the ceiling.



TECHNICAL SPECIFICATION

Power voltage: 220-240VAC 50-60Hz, 176-254VDC, 24VDC
 Insulation class: II or III
 Protection level: IP20 or IP65/20
 Light source: 1W, 3W or 6W - LED
 Emergency operation time: 1;2 or 3h
 Battery charge time: 12h
 Ambient temperature: 0-40°C

CHARACTERISTICS

Battery charge LED indicator
 Electronic protection against complete battery discharge
 Autotest function (option)
 Possible operation in emergency mode or mains emergency mode
 Can be used for central battery system
 Assembly under plastering
 Polycarbonate body

RECOMMENDATIONS UTILITY

To ensure correct and faultless work of the luminaire must observe the following rules:

Battery Packs must cooperate with emergency modules
 Burners fixtures should perform appropriate person entitled to such activities
 After installing the fixture should be formatting the battery through continuous charging for 12 hours and complete discharge by candle
 Should be performed three complete cycles to get the formatting of the largest battery capacity
 Once a year to review the technical luminaires and especially battery
 It is important to maintain temperature parameters for the battery packs tj.od -5 ° C to + 55 ° C
 It is forbidden to any changes in the structure of the electronic system
 If the fixture does not hold its rated working time must replace the battery with a new one
 The manufacturer recommends to replace the battery every 4 years
 The luminaire is equipped with non-replaceable light source
 Rated luminous flux in emergency mode is 100 %

WARRANTY CONDITIONS

To obtain recognition of the guarantee is
 No mechanical damages
 No signs of interference by third parties in framing the structure and especially the emergency
 Proper use consistent with the recommendations
 Proper connection of supply voltage and battery pack (note the polarity of the battery terminals and the inverter)

TESTING LIGHTING

You can test fixture using the TEST button located in the body (optional). At the time of connecting the fixture to the power supply green LED lights up to indicate the emergence of tensions in the electronics and thus charging the battery. Pressing the test button causes a break in the circuit and thus simulate the loss of voltage and switch the electronic system in emergency mode. During failover LED stops lighting, luminaire is powered from the battery. When you release the TEST button returns the mains voltage and binding pracyje in network mode, starts charging the battery.

