



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0213/01/2015

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe ATENA LED**

Zawierający / containing: aluminium i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: oświetlania hal przemysłowych, magazynów, pomieszczeń produkcyjnych, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz innych o podwyższonym poziomie zapylenia lub wilgotności

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUXIONA POLAND S.A.
27-580 Sadowie
Jacentów 167

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-02-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-02-27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2015

The date of issue of the certificate: 27th February 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Bożena Krogulska

area 1 Podsiadły