



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2136/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu METEOR**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez: **Luxiona Poland S.A.**
Jacentów 167
27-580 Sadowie

w zakładzie produkcyjnym: **Luxiona Poland S.A.**
Jacentów 167
27-580 Sadowie

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 2533/2013 z dnia 22.08.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2013/167/3 z dnia 15.05.2013 r. i nr B/2013/167/5 z dnia 15.05.2013 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie nr 616/BA/14 z dnia 13.05.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2136/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **11.06.2014 r.** do **10.06.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 11 czerwca 2014 r.




ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2136/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu METEOR w odmianach:

nazwa oprawy	moc oprawy	typ źródła światła	rodzaj przesłony	typ statecznika	stopień zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych i wody (IP)	czas pracy opraw w trybie awaryjny oraz jej tryb pracy	wykonanie	barwa światła
METEOR	(1/2)x(14/24/25/28/32/35/45/49/50/54/73/80)W	T5	OPAL	E ED EDD EDT	IP20 IP44	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT TS CT	*
METEOR	(1/2)x(16/18/32/36/51/58)W	T8						
METEOR LUX	(1/2)x(14/24/25/28/32/35/45/49/50/54/73/80)W	T5						
METEOR LUX	(1/2)x(16/18/32/36/51/58)W	T8						
METEOR	(1/2)x(14/24/25/28/32/35/45/49/50/54/73/80)W	T5	OPAL	E ED EDD EDT	IP20 IP44		CB-LMP1 CB-ADS-20 CB-MP500 CB-MP4A CB-CG-K CB-V-CG-S CB-V-CG-SB CB-V-CG-SE CB-V-CG-SUW	*
METEOR	(1/2)x(16/18/32/36/51/58)W	T8						
METEOR LUX	(1/2)x(14/24/25/28/32/35/45/49/50/54/73/80)W	T5						
METEOR LUX	(1/2)x(16/18/32/36/51/58)W	T8						

* Oprawa może być wyposażona w źródła światła o różnej temperaturze barwowej.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 11 czerwca 2014 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2136/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu METEOR

Typ	METEOR	
	Z - zasilana centralnie	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: METEOR 1x ...; 1 świetlówka); 1 - zasilana ciągle (odmiany: METEOR 1x...; 1 świetlówka); 3 - zespolona zasilana ciągle (odmiany: METEOR 2x ...; 2 świetlówki);	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: METEOR 1x ...C ...; 1 świetlówka); 1 - zasilana ciągle (odmiany: METEOR 1x ... J...; 1 świetlówka); 3 - zespolona zasilana ciągle (odmiany: METEOR 2x ... J...; 2 świetlówki);
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące (odmiany: AT, CT); B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy (odmiany: CT); C - zawiera tryb blokady (odmiany: ST, AT, CT);
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	*60 - 1 godzina (...1J; ...1C); 120 - 2 godziny (...2J; ...2C); 180 - 3 godziny (...3J; ...3C);
Znamionowe napięcie zasilania	198-254 V DC;	230 V AC 50-60 Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20 IP44	
Źródło światła	świetlówka T5 lub świetlówka T8	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana lub zwieszakowa;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 11 czerwca 2014 r.