

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2513/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszewskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie**

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UPDOOR LED
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

**Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie**

w zakładzie produkcyjnym:

**Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie**

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3285/2015 z dnia 08.05.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1289/BA/15 z dnia 30.09.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2513/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **04.11.2015 r.**

do **03.11.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg./dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 4 listopada 2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2513/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UPDOOR LED w odmianach:

nazwa oprawy	strumień światły	typ źródła światła	rodzaj przesłony	zasilacz	IP	kolor	czas oraz tryb pracy oprawy	wykonanie	barwa i Ra źródła światła
UPDOOR LED	1500LM	LED	PC PC-T SHM	E EDD EDT	IP65	**	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT CT	830 840
UPDOOR LED	1500LM	LED	PC PC-T SHM	E EDD EDT	IP65	**		CB-LMP1 CB-ADS-20 CB-ADL-20 CB-MP500 CB-MP4A CB-CG-K CB-V-CG-S CB-V-CG-SB CB-V-CG-SE	830 840


** oprawa może występować w różnych wersjach kolorystycznych;

UWAGA!

Na końcu nazwy oprawy może znajdować się dopisek „ (...) / TERMOSTAT”, oznaczający, że pakiet baterii jest termostatyзовany.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 4 listopada 2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2513/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UPDOOR LED

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

Typ	UPDOOR LED	
	Z - zasilana centralnie (odmiany: CB-...)	X - z własnym zasilaniem (odmiany: ST; AT; CT;)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: UPDOOR LED ... C); 1 - zasilana ciągle (odmiany: UPDOOR LED ... J);
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialną lampą;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina (odmiany: 1J oraz 1C); 120 - 2 godziny (odmiany: 2J oraz 2C); 180 - 3 godziny (odmiany: 3J oraz 3C);
Znamionowe napięcie zasilania	220-240 V AC 50Hz; 176-275 V DC; 24 V DC;	220÷240 V AC 50÷60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65	
Źródło światła	moduł LED (moc 10 W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, szkło, tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 4 listopada 2015 r.