

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2891/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu X-LINE LED**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3874/2016 z dnia 30.09.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2016/176/2/1 z dnia 28.06.2016 r., nr B/2016/176/2/2 z dnia 28.06.2016 r., nr B/2016/176/2/3 z dnia 28.06.2016 r., nr B/2016/176/2/4 z dnia 28.06.2016 r., nr B/2016/176/2/5 z dnia 28.06.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, a także sprawozdanie z badań nr 2090/BA/16 z dnia 31.01.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2891/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa:

od **05.04.2017 r.**

do **04.04.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 5 kwietnia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2891/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu X-LINE LED w odmianach:

Nazwa oprawy	Strumień światłny oprawy	Rodzaj klosza	Kod produ- centa	Kod zasilacza	Symbol koloru oprawy	Wyposa- żenie opcjonalne	Stopień ochrony IP	Czas pracy opraw w trybie awaryjnym oraz jej tryb pracy	Wykonanie	Barwa źródła światła	Linie
X-LINE LED	1300- 11000 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM RASTER	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	--- CMW	IP20 IP42	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT CT	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE G/K LED	1300- 11000 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM RASTER	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	--- CMW	IP20	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT CT	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE SQ N LED X-LINE SQ G/K LED	5200 8800 10400 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	- CMW	IP20	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT CT	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE M600 LED	5200 8800	PLX PLX-PC MICRO -PRM	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	- CMW	IP20	1J 2J 3J 1C 2C 3C	ST AT CT	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 5 kwietnia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2891/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu X-LINE LED w odmianach:

Nazwa oprawy	Strumień świetlny oprawy	Rodzaj klosza	Kod producenta	Kod zasilacza	Symbol koloru oprawy	Wypoza- żenie opcjonalne	Stopień ochrony IP	Czas pracy opraw w trybie awaryjnym oraz jej tryb pracy	Wykonanie	Barwa źródła światła	Linie
X-LINE LED	1300- 11000 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM RASTER	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	--- CMW	IP20 IP42	---	CB-ST CB-ADS-20 CB-ADL-20 CB-MP500 CB-MP4A	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE G/K LED	1300- 11000 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM RASTER	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	--- CMW	IP20	---	CB-ST CB-ADS-20 CB-ADL-20 CB-MP500 CB-MP4A	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE SQ N LED X-LINE SQ G/K LED	5200 8800 10400 17600	PLX PLX-PC MICRO -PRM	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	- CMW	IP20	---	CB-ST CB-ADS-20 CB-ADL-20 CB-MP500 CB-MP4A	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S
X-LINE M600 LED	5200 8800	PLX PLX-PC MICRO -PRM	AW	E ED EDD EDT	34 21 04 33 22 23 24	- CMW	IP20	---	CB-ST CB-ADS-20 CB-ADL-20 CB-MP500 CB-MP4A	830 840 940	- LINIA-EL LINIA-EP LINIA-S LINIA-1EL LINIA-1EP LINIA-1S

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 5 kwietnia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 2891/2017****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu X-LINE LED***Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.*

Typ	X-LINE LED	
	Z - zasilana centralnie;	X - z własnym zasilaniem;
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialną lampą;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 h czas trwania; 120 - 2 h czas trwania; 180 - 3 h czas trwania;
Znamionowe napięcie zasilania	220 + 240 V AC; 176 + 275 V DC;	220 + 240 V AC 50+60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20 IP42 (IP zgodne z zapisami zawartymi na stronie 2 niniejszego dokumentu)	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana wbudowywana (wersje G/K)	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, metal	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 5 kwietnia 2017 r.

Strona 4/4